



Megjegyzés:

- Földbefektetett távhővezeték DN65/φ140, DN80/φ160, DN100/φ200, DN125/φ225, DN150/φ250, PN16, T_{max}=90°C.
- A tervrészek a műszaki leírással és a hatósági, valamint a közműegyeztetési előírásokkal együtt érvényesek.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- Méreteket kivitelezés előtt ellenőrizni kell.
- Hosszméretek a nyomvonal tengelyére vonatkoznak.
- A tervtől eltérő megoldásokat a tervezővel és a beruházóval egyeztetni kell. Ennek hiányában a tervező felelőssége az érintett szakaszra megszűnik.

Jelmagyarázat:

	Tervezett előszigetelt vezeték		0,4 kV	Kisfeszültségű közvilágítás kábel
	Tervezett előszigetelt vezeték meglévő nyomvonalon		TKOM	Magyar Telekom kábel
	Meglévő, megmaradó primer vezeték		VOD	Vodafone kábel
	Üzemen kívülre kerülő primer vezeték		DIGI	DIGI kábel
	Csapadékvíz csatorna			Földrészlethatár
	Szennyvíz csatorna		K-1	Keresztszelvény jele
	Vízvezeték		F1	Falátvezetés jele
	Földgázvezeték		CS1	Csatlakozási pont
	Kisfeszültségű elektromos kábel			
	Középfeszültségű elektromos kábel			

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu	Megbízó: Városgazdálkodási Zrt.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2024.04.30.
	Tárgy: Gyöngyös, Erőmű utcai primer gerincvezeték kiváltás A1 jelű aknától a Platán utca 24. sz. épületig	Méretarány: 1:500	Rajzszám: 2024/08-G-100
Tervező: Kerekes Balázs Szerkesztő: Gyurkó Gábor Projektvezető: Kerekes Balázs Ügyvezető: Balogh József	Nyomvonalrajz	Revízió: 0	Oldal: 1/1