



	A1 jelű akna		K-1		K-2		K-3		K-4		K-5		K-6		Platán u. 24.	
Terepszint [mBf.]	150,33	150,10	150,07	149,02	149,74	149,74	149,73	149,72	149,72	149,71	149,71	150,28	150,27	150,27	150,26	150,36
Csőfentelgyszint [mBf.]	149,53	149,53	149,36	149,00	148,93	148,92	148,73	148,70	148,70	148,60	148,62	148,66	148,66	148,66	148,90	149,78
Fektetési szint [mBf.]	149,41	149,41	149,24	148,88	148,80	148,81	148,62	148,59	148,59	148,29	148,51	148,58	148,58	148,58	148,90	149,78
Munkaírók fenékszint [mBf.]	149,31	149,07	149,14	148,78	148,70	148,71	148,52	148,49	148,49	148,20	148,41	148,48	148,48	148,48	148,86	149,48
Rész hosszak [m]	1,2	4,6	5,5	22,0	2,1	53,3	10,3	2,0	2,0	15,8	22,8	5,3	6,8	2,7	35,6	1,6
Folytatólagos hosszak [m]	1,2	5,8	11,3	33,3	35,4	88,7	99,0	101,0	103,0	120,8	127,8	135,2	142,0	144,7	204,0	205,6
Lejtés ‰		17,6	38,9	3,5			0,0	6,8	0,0	9,3	7,5	0,0		1,4	0,0	
Csőméret	2xDN150/ø250			2xDN125/ø225			2xDN80/ø160			2xDN65/ø140						

**Jelmagyarázat:**

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- ↻ Keresztszelvény száma
- (K-1) Falátvezetés jele

**Megjegyzések:**

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A meglévő vb. védőcsatornák lejtései és iránytorései az aknák között a helyszínen ellenőrizendők.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.
- \* A közműszolgáltató adatszolgáltatása a vezeték fektetési mélységét nem tartalmazta.

Vonatkozó terv: 2024/08-G-100 Nyomvonalrajz  
 2024/08-G-101 Keresztszelvény  
 2024/08-G-105 Falátvezetés

Tervező:  CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu	Megbízó: Városgazdálkodási Zrt.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2024.04.30.
	Tárty: Gyöngyös, Erőmű utcai primer gerincvezeték kiváltás A1 jelű aknától a Platán utca 24. sz. épületig	Méretarány: 1:500	Rajzméret: 700x297
Tervező: Kerekes Balázs	<b>Hossz-szelvény</b>		
Szerkesztő: Gyurkó Gábor			
Projektvezető: Kerekes Balázs			
Ügyvezető: Balogh József	Rajzszám: 2024/08-G-102	Revízió: 0	Oldal: 1/7