



Jelmagyarázat:

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- ↩ Keresztszelvény száma
- ⊙ (K-1) Falátvezetés jele

Megjegyzések:

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A meglévő vb. védőcsatornák lejtései és iránytörései az aknák között a helyszínen ellenőrizendők.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműgyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.
- * A közműszolgáltató adatszolgáltatása a vezeték fektetési mélységét nem tartalmazta.

Vonatkozó terv: 2024/08-G-100 Nyomvonalrajz
 2024/08-G-101 Keresztszelvény
 2024/08-G-105 Falátvezetés

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu	Megbízó:	Városgazdálkodási Zrt.	Tervtípus:	Kiviteli	Dátum:	2024.04.30.
	Tárgy:	Gyöngyös, Erőmű utcai primer gerincvezeték kiváltás A1 jelű aknától a Platán utca 24. sz. épületig		Méretarány:	1:50	Rajz méret:
Tervező	Kerekes Balázs	Hossz-szelvény CS1 csomópont	Rajzszám: 2024/08-G-102			
Szerkesztő	Gyurkó Gábor					
Projektvezető	Kerekes Balázs					
Ügyvezető	Balogh József					
			Revízió:	0	Oldal:	2/7