



CS3
DN125/50
alsó T-idom

SZ1 Szakaszozó

Ü1 jelű ürítő akna

Terepszint [mBf.]	149,71	149,71	149,71	149,71
Csőtengelyszint [mBf.]	148,60	148,36	148,36	148,36
Fektetési szint [mBf.]	148,50	148,30	148,30	148,29
Munkaárok fenékszint [mBf.]	148,41	148,19	148,19	148,19
Rész hosszak [m]		1,37	1,30	2,80
Folytatólagos hosszak [m]		1,37	2,67	4,17
Lejtés ‰	6,3			
Csőméret	2xDN50/φ125			

Jelmagyarázat:

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- ↪ Keresztcszelvény száma
- ⊙ (K-1) Keresztcszelvény száma
- F1 Falátvezetés jele

Megjegyzések:

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A meglévő vb. védőcsatornák lejtései és iránytörései az aknák között a helyszínen ellenőrizendők.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.
- * A közműszolgáltató adatszolgáltatása a vezeték fektetési mélységét nem tartalmazta.

Vonatkozó terv: 2024/08-G-100 Nyomvonalrajz
2024/08-G-101 Keresztcszelvény
2024/08-G-105 Falátvezetés

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu	Megbízó:	Városgazdálkodási Zrt.	Tervtípus:	Kiviteli	Dátum:	2024.04.30.
	Tárgy:	Gyöngyös, Erőmű utcai primer gerincvezeték kiváltás A1 jelű aknától a Platán utca 24. sz. épületig		Méretarány:	1:50	Rajzméret:
Tervező: Kerekes Balázs Szerkesztő: Gyurkó Gábor Projektvezető: Kerekes Balázs Ügyvezető: Balogh József	Hossz-szelvény CS3 csomópont		Rajzszám: 2024/08-G-102		Revízió: 0	Oldal: 4/7