


45	Ellenőrző doboz	A-BOX		2	
44	Jelzőszalag	460 m			
43	Keményhab alátámasztó	100x100x500	0,50	75	
42	Táglási párna II.	40x240x1000		102	
41	Táglási párna I.	40x120x1000		154	
40	Habanyag karmantyúhoz (liter)			35,02	A komponens
39	Habanyag karmantyúhoz (liter)			48,33	B komponens
38	Isoplus szűkítő idom	DN80/DN65		2	
37	Isoplus szűkítő idom	DN100/DN80		2	
36	Isoplus szűkítő idom	DN125/DN80		2	
35	Isoplus szűkítő idom	DN150/DN125		2	
34	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø125		5	
33	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø140		34	
32	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø160		14	
31	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø200		6	
30	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø225		34	
29	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø250		16	
28	Zsugor végsapka	DN20/Ø90		2	
27	Zsugor végsapka	DN50/Ø125		2	
26	Zsugor végsapka	DN65/Ø140		12	
25	Zsugor végsapka	DN150/Ø250		2	
24	Előszigetelt szakaszoló szerelvény	DN50/Ø125	1,50	2	
23	Egyenes T-idom	DN100/DN20	1,00x0,65	2	
22	45°-os T-idom	DN125/DN50	1,00x0,78	2	
21	Felső P-idom	DN80/DN65	1,00x0,60	2	
20	Felső P-idom	DN125/DN65	1,00x0,60	2	
19	Felső P-idom	DN125/DN100	1,10x0,60	2	
18	Felső P-idom	DN150/DN65	1,00x0,60	2	
17	Hosszított ívidom 90°	DN100/Ø200	1,00x1,50	1	
16	Hosszított ívidom 90°	DN125/Ø225	1,00x2,00	1	
15	Hosszított ívidom 90°	DN150/Ø250	1,00x2,00	2	
14	Hosszított ívidom 90°	DN50/Ø125	1,00x1,00	1	
13	Hosszított ívidom 90°	DN65/Ø140	1,00x1,00	6	
12	Hosszított ívidom 90°	DN80/Ø160	1,00x1,00	1	
11	Hosszított ívidom 90°	DN125/Ø225	1,00x1,00	7	
10	St. ívidom 90°	DN50/Ø125	0,60x0,60	1	
9	St. ívidom 90°	DN65/Ø140	0,60x0,60	8	
8	St. ívidom 90°	DN80/Ø160	0,60x0,60	3	
7	St. ívidom 90°	DN100/Ø200	0,60x0,60	1	
6	St. ívidom 90°	DN150/Ø250	0,65x0,65	4	
5	Egyenes cső	DN50/Ø125	12,0	1	
4	Egyenes cső	DN65/Ø140	12,0	11	
3	Egyenes cső	DN80/Ø160	12,0	2	
2	Egyenes cső	DN125/Ø225	12,0	14	
1	Egyenes cső	DN150/Ø250	12,0	5	
TSZ	MEGNEVEZÉS	MÉRET	ELEMHOSSZ [M]	DB	MEGJEGYZÉS

Tervező:  CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Megbízó: Városgazdálkodási Zrt.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2024.04.30.
Tervező Kerekes Balázs <i>[Signature]</i>		Tárgy: Gyöngyös, Erőmű utcai primer gerincvezeték kiváltás A1 jelű aknától a platán utca 24. sz. épületig	Méretarány: 1:50	Rajzméret: A4
Szerkesztő Gyurkó Gábor <i>[Signature]</i>	Ellenőr Kerekes Balázs <i>[Signature]</i>		Rajzszám: 2024/08-G-103	
Ügyvezető Balogh József <i>[Signature]</i>		Előreszigetelt vezeték elemkiosztási, párnázási és kapcsolási terv		Revízió: 0